

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**Управление образования Брянской городской администрации**  
**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад**  
**комбинированного вида № 40 «Белочка» г. Брянска**  
241014, г. Брянск, ул. Донбасская, д.28  
т. 52- 48-92, 52-46-97

УТВЕРЖДАЮ



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ МБДОУ**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1. Все работники МБДОУ должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном заведующим МБДОУ.

2. В МБДОУ приказом заведующего должен быть установлен соответствующий пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- действия работников при обнаружении пожара;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

3. В зданиях и сооружениях МБДОУ должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

В МБДОУ в дополнение к схематичному плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

4. Работники МБДОУ должны:

соблюдать в МБДОУ и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей (воспитанников), имущества и ликвидации пожара.

5. Устроители мероприятий с массовым участием людей (торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.), должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещение и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.

6. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленными нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 метров до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

7. Территория МБДОУ должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям документов по пожарной безопасности.

8. На территории МБДОУ не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

9. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год.

10. В зданиях МБДОУ

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приемках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей.

11. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений МБДОУ, должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

12. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа.

13. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек – зрительные, обеденные, спортивные и др. залы), не

должно превышать количества, установленного нормами проектирования, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

14. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

15. В МБДОУ при проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия, у елки должны проводиться только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольной пожарной дружины МБДОУ.

16. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

17. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, мусором и др. предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

18. В МБДОУ на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари (не менее одного на каждого работника дежурного персонала).

19. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены.

20. При эксплуатации действующих электроустановок

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

21. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный (запасной) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

22. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

23. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекачку рукавов на новую скатку.

24. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т.п.).

В МБДОУ оповещается только обслуживающий персонал.

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие.

25. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.

26. Помещения, здания и сооружения МБДОУ необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными.

27. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

28. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) **должен:**

- незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

29. Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, должностные лица МБДОУ, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны сведения об объекте.

30. МБДОУ перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора

40. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

41. С воспитанниками должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

42. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывоопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

Положение разработал: ответственный за пожарную безопасность

Е.В. Лысенко

С положением ознакомлены:

Дата	Ф.И.О.	должность	Подпись	Ф.И.О.	Должность	Подпись
18.07.19 г.	Старченко Л.Н.	Ст.вос-ль		Филина М.И.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Богданова Г.В.	Воспитатель		Цыбренок Н.Н.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Галкина Н.В.	Воспитатель		Курбатова В.Л.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Голякова Е.М.	Воспитатель		Заварыкина Т.Н.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Зеленская Л.В.	Воспитатель		Иванчикова Т.В.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Инкина Л.Н.	Воспитатель		Ильюшина Л.А.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Выкоброд А.С.	Воспитатель		Епинатьева Е.В.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Морой Г.И.	Воспитатель		Борисова Н.Г.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Новикова А.В.	Воспитатель		Лагутина Н.М.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Пилюгайцева Э.Н.	Воспитатель		Понасова Р.А.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Сакова Е.Н.	Воспитатель		Гирдо П.И.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Сухорученкова А.Б.	Воспитатель		Брусенкова Ю.В.	повар	
18.07.19 г.	Толубаева Т.А.	Воспитатель		Елисеева О.В.	повар	
18.07.19 г.	Филимонова Т.А.	Воспитатель		Хандога М.А.	Шеф-повар	
18.07.19 г.	Сенькова Г.А.	Воспитатель		Левченко А.Н.	Кладовщик	
18.07.19 г.	Чубко Г.А.	Воспитатель		Горелова Т.М.	Подсобный	
18.07.19 г.	Поляк Я.Н.	Воспитатель		Перепелова З.В.	Кастелянша	
18.07.19 г.	Петрунина Ю.А.	Воспитатель		Елизаренкокова К.А.	Дворник	
18.07.19 г.	Морозова Л.А.	Воспитатель		Медведев А.Н.	Дворник	
18.07.19 г.	Засимова Т.Я.	Муз.рук-ль		Денисенко А.А.	Дворник	
18.07.19 г.	Тарабанько С.Б.	Муз.рук-ль		Воробьева О.Ю.	Сторож	
18.07.19 г.	Гусева Е.Ю.	Физ.инстр.		Селифонтов А.В.	Сторож	
18.07.19 г.	Лыскова Н.В.	Учитель-логопед		Старченко Г.А.	Сторож	
18.07.19 г.	Амелина Е.Г.	Учитель-логопед		Борисенков А.М.	Рабочий	
18.07.19 г.	Лысенко Е.В.	Завхоз		Серёгина О.А.	РСБ	
18.07.19 г.	Пух А.О.	Делопроизводител ь				

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**Управление образования Брянской городской администрации**  
**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад**  
**комбинированного вида № 40 «Белочка» г. Брянска**  
241014, г. Брянск, ул. Донбасская, д.28  
т. 52- 48-92, 52-46-97

УТВЕРЖДАЮ



## ПОЛОЖЕНИЕ

### об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

#### 1. Основные понятия.

1.1. Пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

1.2. Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества государства.

1.3. Требования пожарной безопасности — специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

1.4. Нарушение требований пожарной безопасности — невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

1.5. Противопожарный режим — правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

1.6. Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

## **2. Общие положения.**

2.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 «Белочка» г. Брянска (далее — МБДОУ) и определяет функции детского сада в области обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности работников, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

2.2. Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками МБДОУ.

2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ организована в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г. № 69-ФЗ, «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства от 25.04.2013г. №390 (в редакции от 17.02.2014г. №113), а также организационно-распорядительной документацией МБДОУ детский сад № 40 «Белочка» г. Брянска и настоящим Положением.

2.4. Настоящее Положение действует до принятия нового.

## **3. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности.**

3.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности детского сада в соответствии с действующим законодательством возлагается на заведующего МБДОУ детский сад № 40 «Белочка» г. Брянска.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности детского сада;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех структурных подразделениях детского сада;



- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам пожарной безопасности;
- включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;
- обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты детского сада;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в учреждении, а также о происшедших пожарах;
- включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;
- незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

3.3. Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в детском саду несет завхоз МБДОУ.

3.4. На завхоза детского сада возлагается:

- осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

- проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в МБДОУ;
- проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией;
- проведение вводного, первичного, целевого и внепланового инструктажа;
- обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей;
- разрабатывать инструкции по пожарной безопасности;
- обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;
- разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля за их исполнением;
- выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;
- проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:
  - а) электрооборудования;
  - б) системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;
  - в) систем противодымной защиты (двери в коридорах, проходах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;
  - г) систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);
  - д) первичных средств пожаротушения (огнетушители).

### 3.5. Ответственный за пожарную безопасность имеет право:

- проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;
- опрашивать и получать от работников материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности;

- требовать от заведующего отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

- представлять заведующему детским садом предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкции и не выполняющих требования по устранению замечаний;

- беспрепятственно осматривать в любое время суток групповые, служебные и бытовые помещения и объекты детского сада;

- представлять по поручению заведующего детским садом в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

3.6. Ответственность за пожарную безопасность групповых помещений, складов несут работники, специально назначенные приказом заведующей ДООУ.

3.7. Лица, ответственные за пожарную безопасность служебных и групповых помещений обязаны:

- знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму детского сада, а также для отдельных пожароопасных помещений, операций, работ;

- следить за состоянием подъездов, подступов к зданию;

- следить за состоянием эвакуационных путей и выходов, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов. Поддерживать на своих участках, в помещениях установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;

- знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;

- не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории учреждения без специально оформленного наряда-допуска;

- проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений. Следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть (за исключением дежурного освещения), источников электропитания автоматических установок сигнализации;

- постоянно следить за соблюдением воспитанниками и работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;

- знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанников и работников, имущества;

- выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.

### 3.8. Работники детского сада обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим детского сада;

- знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными кранами;

- при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

- немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

### 3.9. Действия при пожаре:

- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону «01»; «112»; сот. «101».

- организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации;

- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

- до приезда пожарной охраны организовать тушение пожара имеющимися средствами;

- организовать встречу пожарной охраны и сопровождение ее к месту пожара.

Положение разработал: ответственный за пожарную безопасность

Е.В. Лысенко

С положением ознакомлены:

Дата	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Ф.И.О.	Должность	Подпись
18.07.19 г.	Старченко Л.Н.	Ст.вос-ль		Филина М.И.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Богданова Г.В.	Воспитатель		Цыбренок Н.Н.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Галкина Н.В.	Воспитатель		Курбатова В.Л.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Голякова Е.М.	Воспитатель		Заварыкина Т.Н.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Зеленская Л.В.	Воспитатель		Иванчикова Т.В.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Инкина Л.Н.	Воспитатель		Ильюшина Л.А.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Выкоброд А.С.	Воспитатель		Епинатьева Е.В.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Морой Г.И.	Воспитатель		Борисова Н.Г.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Новикова А.В.	Воспитатель		Лагутина Н.М.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Пилюгайцева Э.Н.	Воспитатель		Понасова Р.А.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Сакова Е.Н.	Воспитатель		Гирдо П.И.	Мл.вос-ль	
18.07.19 г.	Сухорученкова А.Б.	Воспитатель		Брусенкова Ю.В.	повар	
18.07.19 г.	Толубаева Т.А.	Воспитатель		Елисеева О.В.	повар	
18.07.19 г.	Филимонова Т.А.	Воспитатель		Хандога М.А.	Шеф-повар	
18.07.19 г.	Сенькова Г.А.	Воспитатель		Левченко А.Н.	Кладовщик	
18.07.19 г.	Чубко Г.А.	Воспитатель		Горелова Т.М.	Подсобный	
18.07.19 г.	Поляк Я.Н.	Воспитатель		Перепелова З.В.	Кастелянша	
18.07.19 г.	Петрунина Ю.А.	Воспитатель		Елизаренкокова К.А.	Дворник	
18.07.19 г.	Морозова Л.А.	Воспитатель		Медведев А.Н.	Дворник	
18.07.19 г.	Засимова Т.Я.	Муз.рук-ль		Денисенко А.А.	Дворник	
18.07.19 г.	Тарабанько С.Б.	Муз.рук-ль		Воробьева О.Ю.	Сторож	
18.07.19 г.	Гусева Е.Ю.	Физ.инстр.		Селифонтов А.В.	Сторож	
18.07.19 г.	Лыскова Н.В.	Учитель-логопед		Старченко Г.А.	Сторож	
18.07.19 г.	Амелина Е.Г.	Учитель-логопед		Борисенков А.М.	Рабочий	
18.07.19 г.	Лысенко Е.В.	Завхоз		Серёгина О.А.	РСБ	
18.07.19 г.	Пух А.О.	Делопр изводител ь				

